

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図

設置者氏名

申請設備に係る構造図

長州産業株式会社

型式： CB-EV2 CB-E64H2 CB-E64HV2 CB-E128H2 CB-E128HV2

※逆潮流の押し上げ効果なし

逆潮流CTにて検出し、逆潮流時には、蓄電池、電気自動車からの電源は供給しないように制御

