

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

申請設備に係る配線図

長州産業株式会社


型式： CB-E63VS1 CB-E63HS1 CB-E63HVS1
CB-E126HS1 CB-E126HVS1

※逆潮流の押し上げ効果なし


逆潮流CTにて検出し、逆潮流時には、蓄電池、電気自動車からの電源は供給しないように制御

CB-E63VS1 CB-E63HVS1
CB-E126HVS1 の場合のみ


V2Hスタンド
及び
電気自動車



蓄電池用
コンバータ
及び
リチウムイオン
蓄電池ユニット
※1台あるいは
複数台設置



CB-E63HS1 CB-E63HVS1
CB-E126HS1 CB-E126HVS1
の場合のみ



太陽電池アレイ