

# 50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

## 申請設備に係る配線図

メーカー名：長州産業株式会社

販売元：長州産業株式会社

ハイブリッドパワーコンディショナ

型番：PCT-55RH1A

PCT-55RH1AS

PCT-99RH1A

PCT-99RH1AS

蓄電池

型番：CB-LKT70A

1台 → 7.04kWh

2台 → 14.08kWh

電源切替 BOX

型番：FPCD-DS63M

DB60N01□

DB60N41□

DB60N61□

DB75N01A

DB75N41A

DB75N71A

型番の□にはアルファベットが入ります。

使用部材が変わることで型番を変えています。性能は同じです。

※逆潮流の押し上げ効果なし

CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御

