

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

申請設備に係る配線図

『長州産業株式会社』

該当品番を○で囲んでください

- ・ CB-HYB02
- ・ CB-HYB02A ・ CB-HYB02AS
- ・ CB-HYB02AM
- ・ CB-HYB02B ・ CB-HYB02BS
- ・ CB-HYB02BX

※逆潮流の押し上げ効果なし

CTにて逆潮流を検出した場合は、蓄電池から放電しない制御となります。
太陽光発電用パワーコンディショナを併設した場合も同様です。

